

Sachbearbeiter	Karst
Datum	28.10.2021

## **SITZUNGSVORLAGE NR. 11/2021 – 4Ö**

<b>Gremium</b>	<b>zur</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Ergebnis</b>
Gemeinderat	Beratung und Beschlussfassung	10.11.2021	öffentlich	

### **TOP 4ö**

**Ertüchtigung Warmwasseraufbereitung Bergäckerhalle;  
Vorstellung des Untersuchungsergebnisses/Beauftragung Planungsleistungen  
-Beratung und Beschlussfassung-**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beauftragt das Ing.-Büro Klumpp & Partner auf Grundlage des vorliegenden Angebotes mit den Planungsleistungen für die Ertüchtigung der Warmwasseraufbereitung.

### **Sachverhalt**

Seit Jahren kommt es bei den regelmäßig vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen in der Bergäckerhalle an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder zu Legionellenbefund, der durch erhöhtes Leitungsspülen durch den Hausmeister immer wieder bereinigt werden konnte. Die Konzentrationen lagen jew. immer unterhalb der Grenzwerte hoher bzw. extrem hoher Konzentration, die weitergehende Maßnahmen wie z.B. Hallenschließungen etc. erfordert hätten. Trotzdem ist auch bei niederen Belastungen gem. TrinkwasserVO mittelfristig eine Sanierung anzugehen und dies in einem Maßnahmenplan darzustellen.

Zur vorbereitenden Untersuchung wurde das Ingenieurbüro Klumpp & Partner zu Rate gezogen. Die von ihm festgestellten Mängel sind in dem beiliegenden Kurzbericht aufgeführt. Herr Klumpp wird in der Sitzung anwesend sein und die einzelnen Feststellungen erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Mängel in der Warmwasserbereitung sollten aus Sicht der Verwaltung beseitigt werden. Es wird empfohlen, das Büro Klumpp mit den vertiefenden Planungen als Grundlage einer Ausschreibung zu beauftragen.